



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности Балезинского, Дебесского и Кезского районов

427550, п. Балезино, ул. Полевая, 12, телефон (факс) 8(34166) 5-27-18

e-mail: balgrn@udm.net

п. Балезино

«04» сентября 2015 г.

Предписание № 99/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей Детская школа искусств п. Балезино; директору МОУ ДОД ДШИ п.Балезино Нопиной Галине Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

по исполнению распоряжения № 99 от «31» августа 2015 г., выданного главным государственным инспектором Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Сундуковым Алексеем Леопидовичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 15 мин. «01» сентября 2015 г. по 14 ч. 35 мин. «01» сентября 2015 г., с 14 ч. 00 мин. «04» сентября 2015 г. по 14 ч. 10 мин. «04» сентября 2015 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объектов защиты в отношении Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств п. Балезино, юридический адрес: Удмуртская Республика, Балезинский район, поселок Балезино, улица Советская, дом 18; место фактического осуществления деятельности: УР, Балезинский район, п. Балезино, ул. Советская, д. 18.

Липо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолий Юрьевич

совместно с: директором МОУ ДОД ДШИ п.Балезино Нопиной Галиной Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
	Общие нарушения			
1/1	Устройство выхода на чердак или кровлю с лестничной клетки не выполнено через противопожарный люк 2-го типа в лестничной клетке левого крыла здания (люк на	ст. 88, табл. 24 ФЗ от 22.07.2009 № 123-ФЗ; п. 4.17, п. 7.7 СП 4.13130.2009; п. 7.7 СП 4.13130.2009; (табл. 2 п. 5.14, п. 8.4 СНиП 21-01-	02.09.2016	

	чердачное помещение выполнен не с нормируемым пределом огнестойкости – левое крыло) (подтверждается п. 2 предписания от 22.04.2015 №69/1/1-12)	97)		
1/1/2	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в актовом зале (оповещатели СОУЭ в актовом зале отсутствуют, СОУЭ в актовом зале не слышно, акты замеров давления уровня звука не предоставлены) (подтверждается п. 3 предписания от 22.04.2015 №69/1/1-12)	ст. 54 ФЗ от 22.07.2009 № 123-ФЗ; п. 4.2 СП 3.13130.2009; (п. 3.15 НПБ 104-03)	02.09.2016	
1/1/3	Заполнение проема в стене между помещением кладовой актового зала и актового зала выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) (подтверждается п. 4 предписания от 22.04.2015 №69/1/1-12)	п. 1 ст. 52, ст. 59, табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22.07.2009 № 123-ФЗ; п. 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013; (п. 7.4 СНиП 21-01-97)	02.09.2016	
1/1/4	Заполнение проема в стене между помещением электрощитовой и центрального прохода подвала выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) (подтверждается п. 5 предписания от 22.04.2015 №69/1/1-12)	п. 1 ст. 52, ст. 59, табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22.07.2009 № 123-ФЗ; п. 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013; (п. 7.4 СНиП 21-01-97)	02.09.2016	
1/1/5	Заполнение проема в стене между помещениями кладовых и центрального прохода подвала выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) (подтверждается п. 6 предписания от 22.04.2015 №69/1/1-12)	п. 1 ст. 52, ст. 59, табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22.07.2009 № 123-ФЗ; п. 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013; (п. 7.4 СНиП 21-01-97)	02.09.2016	
1/1/6	Заполнение проема в стене между помещением вентиляционной камеры и центрального прохода подвала выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) (подтверждается п. 7 предписания от 22.04.2015 №69/1/1-12)	п. 1 ст. 52, ст. 59, табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22.07.2009 № 123-ФЗ; п. 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 6.8 СП 7.13130.2009; (п. 7.4 СНиП 21-01-97; п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003)	02.09.2016	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности Балезинского, Дебесского и Кезского районов

427550, п. Балезино, ул. Полевая, 12, телефон (факс) 8(34166) 5-27-18

e-mail: balgpn@udm.net

п. Балезино

«04» сентября 2015 г.

Предписание № 99/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей Детская школа искусств п. Балезино; директору МОУ ДОД ДШИ п.Балезино Нопиной Галине Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 99 от «31» августа 2015 г., выданного главным государственным инспектором Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Сундуковым Алексеем Федоровичем, ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 15 мин. «01» сентября 2015 г. по 14 ч. 35 мин. «01» сентября 2015 г., с 14 ч. 00 мин. «04» сентября 2015 г. по 14 ч. 10 мин. «04» сентября 2015 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объектов защиты в отношении Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств п. Балезино, юридический адрес: Удмуртская Республика, Балезинский район, поселок Балезино, улица Советская, дом 18; место фактического осуществления деятельности: УР, Балезинский район, п. Балезино, ул. Советская, д. 18.

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолий Юрьевич

совместно с: директором МОУ ДОД ДШИ п.Балезино Нопиной Галиной Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1	Общие нарушения Устройство выхода на чердак или кровлю с лестничной клетки не выполнено через противопожарный люк 2-го типа в лестничной клетке левого крыла здания (люк на	ст. 88, табл. 24 ФЗ от 22.07.2009 № 123-ФЗ; п. 4.17, п. 7.7 СП 4.13130.2009; п. 7.7 СП 4.13130.2009; (табл. 2 п. 5.14, п. 8.4 СНиП 21-01-	02.09.2016	