



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности города Балезинского, Дебесского и Кезского районов
427550, п. Балезино, ул. Полевая д. 12, телефон (факс) 8(34166) 5-27-18
e-mail: balgpn@gmail.com

п. Балезино

«27» июля 2018 г.

Предписание № 26/93/1/1-5

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детская школа искусств, директору МБУ ДО ДШИ п. Балезино Нопина Галина Сергеевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 26/93 от «20» июля 2018 г., выданного главным государственным инспектором Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Сундуковым Алексеем Леонидовичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 30 мин. «25» июля 2018 г. по 10 ч. 00 мин. «25» июля 2018 г., с 09 ч. 00 мин. «27» июля 2018 г. по 09 ч. 30 мин. «27» июля 2018 г. проведена внеплановая выездная проверка объектов защиты по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино ул. Советская д. 18, на котором осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств п. Балезино, юридический адрес: Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино ул. Советская д. 18

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Корепанов Вячеслав Николаевич

совместно с: директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей п. Балезино Нопина Г.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Не проводится контроль качества огнезащитной обра-	Постановление Правительства РФ №398 от 25.04.2012 «О противопо-	01.07.2019	

	ботки деревянных конструкций чердачного помещения здания	жарном режиме» п. 21		
1/1/2	Подвальное помещение здания не защищено автоматической пожарной сигнализацией	СП 5.13130.2009 таб. А1	01.07.2019	
1/1/3	Заполнение проема в стене между помещением и электрощитовой и центрального прохода подвала выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь)	СП 4.13130.2013 п.4.17, 5.6.4 СНиП 21.01.97* п. 7.4	01.07.2019	
1/1/4	Заполнение проема в стене между помещением и вентиляционной и центрального прохода подвала выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь)	СП 4.13130.2013 п.4.17, 5.6.4 СНиП 21.01.97* п. 7.4	01.07.2019	
1/1/5	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сцены зрительного зала	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 21.	01.07.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Государственный инспектор Балезинского,
Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Корепанов В.Н.
(должность фамилия, инициалы инспектора)




Предписание для исполнения получил:

Директор МБУ ДО ДШИ п. Балезино Нопина Г.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» июля 2018 г.



(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99