



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 59-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Балеинского, Дебесского и Кезского районов

427550, п. Балеино, ул. Полевая, 12, телефон (факс) 8(34166) 5-27-18

e-mail: balgpn@mchs-18.ru

п. Балеино

«01» октября 2020 г.

Предписание № 26/33/1/1-12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Балеино», директору МБУ ДО «Детская школа искусств п. Балеино» Ларионовой Елене Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 26/33 от «31» августа 2020 г., выданного и.о. главного государственного инспектора Балеинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышниковым Павлом Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «10» сентября 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «10» сентября 2020 г., с 09 ч. 40 мин. «01» октября 2020 г. по 10 ч. 00 мин. «01» октября 2020 г. проведена **плановая** проверка объектов защиты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Балеино», (юридический адрес: Удмуртская Республика, Балеинский район, п. Балеино, ул. Советская, 18, осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Балеинский район, п. Балеино, ул. Советская, 18)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Балеинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Ефремов Станислав Михайлович, государственный инспектор Балеинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Маланьин Иван Витальевич

совместно с: директором МБУ ДО «детская школа искусств п. Балеино» Ларионовой Еленой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1/1/1	Горизонтальное расстояние от извещателей системы АПС до электросветильников менее 0,5 м.(кабинет директора, раздевалка 1 эт., кабинеты № 2,7,12,13,14)	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	20.09.2021	
1/1/2	Исполнительная документация на системы противопожарной защиты в здании объекта отсутствует	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 (далее - ППР)	20.09.2021	
1/1/3	Руководителем организации не обеспечено осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли не реже 1 раза в год, при этом инструкция изготовителя, определяющая периодичность проведения проверки отсутствует	п.21 ППР	20.09.2021	
1/1/4	На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для покрытий пола на 1 этаже с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2, Т2.	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	20.09.2021	
1/1/5	Допускается хранение материалов на путях эвакуации в коридорах 1 и 2 этажей.	(п/п б) п. 36 ППР)	20.09.2021	
1/1/6	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами с составлением соответствующего акта.	п.108 ППР	20.09.2021	
1/1/7	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неисправна	п.61 ППР	20.09.2021	
1/1/8	Отделка стен музыкального зала выполнена с применением горючих материалов, при этом сертификат с показателями пожарной опасности не представлен	п. 1.85, п. 1.86 СНИП 2.08.02-89, ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ	20.09.2021	
1/1/9	На объекте защиты с массовым пребывание людей электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек отсутствуют	п. 38 ППР	20.09.2021	
1/1/10	Огнестойкость узла крепления конструкции заполнения проема в противопожарной преграде ниже требуемой огнестойкости самой	п. 5.2.1 СП 2.13130.2012	20.09.2021	

	конструкции (дверь склада).			
1/1/11	Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации не разработана	п. 462 ППР	20.09.2021	
1/1/12	На объекте защиты пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов.	ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (далее 123-ФЗ)	20.09.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:


Государственный инспектор
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Ефремов С.М.
(должность фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)
«01» октября 20__ г.
М.Л.П.*


Государственный инспектор
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Маланьин И.В.


(подпись)
«01» октября 20__ г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» Октября 2020 г.


(подпись)